



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.АД77.В.00912

Серия RU № 0726314

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит 23"  
 Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 44, литер А, помещение 8-Н  
 Адрес места осуществления деятельности: 127474, Россия, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 60  
 Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД77, дата регистрации 08.08.2017 года.  
 Телефон: +78314562299 Адрес электронной почты: 23megalit@gmail.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество "ЭЛКАБ" КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
 Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, посёлок Ждановский, Магистральная улица, строение 5, основной государственный регистрационный номер 1045206903994  
 Телефон: +78314562299 Адрес электронной почты: elkab@elkab.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "ЭЛКАБ" КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
 Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, посёлок Ждановский, Магистральная улица, строение 5

**ПРОДУКЦИЯ** Кабель силовой, не распространяющий горение, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 1000 мм<sup>2</sup> на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS, АВВШнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВШнг(А)-LS.  
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия»  
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 524Э, 525Э от 09.07.2018 года, выданных Испытательной лабораторией Астанинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», аттестат аккредитации КЗ.И.01.0210  
 Акта о результатах анализа состояния производства № 20180619-18 от 20.06.2018 года  
 Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности"; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".  
 Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2018 ПО 10.07.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Мегалит 23  
 М.П.  
 115798242800  
 г. Санкт-Петербург  
 Я.Я.У.15АД77

Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Туманишвили Реваз Михайлович  
 (инициалы, фамилия)

(подпись)

Мигдалович Борис Анатольевич  
 (инициалы, фамилия)