



**Промрукав**  
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»  
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,  
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).  
+7 (495) 969-27-20

## ПАСПОРТ

### Коробки для кабельного канала Промрукав

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ТУ                           | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                     |
| Бренд                        | Промрукав                                                         |
| Гарантия производителя, мес. | 24                                                                |
| Покрытие поверхности         | Необработанная                                                    |
| Климатическое исполнение     | УХЛ4                                                              |
| Материал                     | Пластик                                                           |
| Рабочая температура, °C      | -25...40                                                          |
| Срок хранения                | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Цвет                         | Сосна                                                             |

\*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД    | Нормы по НД, КД                                                                                                                                                                    | Значение      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Климатические испытания                | п.1.1.5, 5.3.2 (метод испытания по ГОСТ 16962.1-89)                                                                                                                                | Соответствует |
| Проверка внешнего вида                 | Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление).                                                                                                                 | Соответствует |
| Проверка защиты от электрического тока | п.1.1.7, п.5.3.1 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1 (раздел 10)                                                                                                                  | Соответствует |
| Проверка маркировки на изделии         | Маркировка выполняется литьевым способом на дне внутренней поверхности коробки. Маркировка должна содержать: товарный или фирменный знак предприятия-изготовителя, степень защиты. | Соответствует |
| Проверка маркировки на ярлыке          | Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК.                                                        | Соответствует |
| Проверка на механическую прочность     | п.1.1.8, 5.3.5 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1. раздел 15)                                                                                                                    | Соответствует |
| Проверка на нагревостойкость           | п.1.1.9, 5.3.6 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1 раздел 16)                                                                                                                     | Соответствует |
| Проверка степени защиты                | п.1.1.6, 5.3.3 (метод испытания по ГОСТ 14254-96)                                                                                                                                  | Соответствует |
| Проверка упаковки                      | Упаковка изделий осуществляется в ящики из гофрированного картона                                                                                                                  | Соответствует |
| Проверка цвета                         | Окраска должна быть сплошной и равномерной                                                                                                                                         | Соответствует |

### Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Начальник Технического отдела  
должность



подпись

Николаев И.А.  
Ф.И.О.