

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ТС **RU C-RU.AД77.B.00913**Серия RU № **0726315**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит 23"  
 Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 44, литер А, помещение 8-Н  
 Адрес места осуществления деятельности: 127474, Россия, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 60  
 Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10AД77, дата регистрации 08.08.2017 года.  
 Телефон: +79152309143 Адрес электронной почты: 23megalit@gmail.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество "ЭЛКАБ" КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
 Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, Магистральная улица, строение 5, основной государственный регистрационный номер 1045206903994  
 Телефон: +78314562299 Адрес электронной почты: elkab@elkab.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "ЭЛКАБ" КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
 Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, Магистральная улица, строение 5

**ПРОДУКЦИЯ** Кабель силовой, не распространяющий горение, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с числом жил от 1 до 5 включительно номинальным сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 1000 мм<sup>2</sup> на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марки: АВВГ, АВБШв, ВВГ, ВВГ-П, ВБШв, АВВГнг(А), АВБШнг(А), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-П, ВБШнг(А).  
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия».  
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 522Э, 523Э от 09.07.2018 года, выданных Испытательной лабораторией Астанинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», аттестат аккредитации KZ.И.01.0210  
 Акта о результатах анализа состояния производства № 20180619-17 от 20.06.2018 года  
 Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности"; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".  
 Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2018 ПО 10.07.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П. **Мегалит 23**  
 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Туманишвили Реваз Михайлович  
 (инициалы, фамилия)

Мигдалович Борис Анатольевич  
 (инициалы, фамилия)