



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AB24.B.02834

Серия RU № 0294530

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, Фактический адрес: 121471, Россия, Москва, Можайское шоссе, дом 29, Телефон: +74957415932, Факс: +74957415932, E-mail: info@standart-test.ru, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11AB24, 10.09.2014

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ЭЛКАБ» - Кабельный завод, Адрес: 607684, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Школьная, Фактический адрес: 607684, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Школьная, ОГРН: 1045206903994, Телефон: 8(83145)24999, Факс: 8(83145)62299, E-mail: elkab08@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ЭЛКАБ» - Кабельный завод, Адрес: 607684, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Школьная, Фактический адрес: 607684, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Школьная

ПРОДУКЦИЯ Кабель контрольный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил (4-61), номинальным сечением от 1,0 мм² до 10 мм², на номинальное напряжение переменного тока до 0,66 кВ, марок КВВГ, КВВГ-П, КВВГЭ, КВББШв. Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия"

КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 139ТС-07/2015 от 30.07.2015 года ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 302020, РФ, Орловская область, город Орел, Наугорское шоссе, дом 5. Акта о результатах анализа состояния производства № 2591 от 07.04.2015 года органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № РОСС RU.0001.11AB24 до 20.05.2016, 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года №711.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.08.2015

ПО 06.08.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

В.Г. Блохин
(инициалы, фамилия)