



ENERGYWORLD

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ЭНЕРГОМИР»

295018, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Линейная, зд.2, к.1, помещ.306

ОКПО: 00963827 ОГРН: 1159102104578 ИНН/КПП: 9102188735/910201001

тел. +7978 10-777-40, e-mail: energyworld.crimea@gmail.com; energomir2015@mail.ru

Паспорт качества (Протокол испытаний) № 3998

на кабельно – проводниковую продукцию

Марка кабеля: ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5 ок (N, PE)-0,66

ТУ (ГОСТ): 3520-01-963827-2015; 31996-2012

Длина (М): 72524

Номер барабана (партии): 17.11.24-2

Тип барабана:

Дата изготовления: 17.11.2024г.

№ п/п	Наименование характеристик	Требование стандартов	Фактические значения
1	Конструкция и конструктивные размеры по ТУ	Согласно ТУ	Соответствует
2	Маркировка и упаковка по ГОСТ 18690-2012	Согласно ГОСТ	Соответствует
3	Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току при температуре 20°C, Ом, не более	7,41	7,41
4	Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°C, МОм, не менее	12	20
5	Испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течении 10 минут, кВ	3	Выдержал без пробоя

Продукция соответствует требованиям ТУ 3520-01-963827-2015

Испытания произвел ОТК (Кулик А.А.)

Технолог Кулаков (Кулаков С.И.)

