

По данному сертификату
отгружена продукция

в количестве
по накладной №
от

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

НСОПБ



КОПИЯ
ВЕРНА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00076

(номер свидетельства о соответствии)

029529

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»)
ОГРН: 1117746409208.

Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1.
Телефон: +74997097739, факс: +74997097169, e-mail: spb@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»)
Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1

Адрес производства: 195030, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67.
Телефон: +74997097739, факс: +74997097169, e-mail: spb@ogneza.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел: 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Универсальная технологическая проходка стальных труб для стен и перекрытий в составе: акриловый противопожарный герметик «ОГНЕЗА-ВГ» (ТУ 20.30.22-025-92450604-2019), внутреннее заполнение — негорючая (НГ по ГОСТ 30244-94) минеральная вата плотностью не менее 100 кг/м³, с шириной шва не более 200 мм, глубиной шва не менее 100 мм, смонтированная в соответствии с «Технологическим регламентом по применению акрилового противопожарного герметика «Огнеза-ВГ» в деформационных, конструкционных швах, проходах стальных труб через стены и перекрытия № 021/19 от 01.03.2019». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94,
ГОСТ 30247.1-94.
Предел огнестойкости EI180.

код ОКПД2

20.30.22.170

код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Д19-03-28/1 от 28.03.2019, ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-025-92450604-2019; «Технологический регламент по применению акрилового противопожарного герметика «Огнеза-ВГ» в деформационных, конструкционных швах, проходах стальных труб через стены и перекрытия № 021/19 от 01.03.2019»; сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41453 от 11.01.2019, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» № РОСС RU.31389.04ИВСО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.04.2019 по 08.04.2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Червоноокый А.Д.

Галстян А.Г.



По данному сертификату
отгружена продукция

в количестве
по накладной №
от 17.07.2020

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
www.nsofb.ru e-mail: nsopb@nsopb.ru

НСОПБ

КОПИЯ
ВЕРНА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU. ЭО.ПР.154.Н.00077

029527

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»)
ОГРН: 1117746409208.

Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1.
Телефон: +74997097739, факс: +74997097169, e-mail: spb@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»)
Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1

Адрес производства: 195030, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67.
Телефон: +74997097739, факс: +74997097169, e-mail: spb@ogneza.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкая заделка деформационного (конструкционного) шва между бетонными элементами здания в составе: акриловый противопожарный герметик «ОГНЕЗА-ВГ» (ТУ 20.30.22-025-92450604-2019), внутреннее заполнение шва — негорючая (НГ по ГОСТ 30244-94) минеральная вата плотностью не менее 100 кг/м³, с шириной шва не более 200 мм, смонтированная в соответствии с «Технологическим регламентом по применению акрилового противопожарного герметика «Огнеза-ВГ» в деформационных, конструкционных швах, проходах стальных труб через стены и перекрытия № 021/19 от 01.03.2019». Серийный выпуск.

ГОСТ 30247.0-94,

код ОКПД2

ГОСТ 30247.1-94.

20.30.22.170

См. приложение № 005135.

код ТНВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Д19-03-27/1 от 27.03.2019, ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-025-92450604-2019; «Технологический регламент по применению акрилового противопожарного герметика «Огнеза-ВГ» в деформационных, конструкционных швах, проходах стальных труб через стены и перекрытия № 021/19 от 01.03.2019»; сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41453 от 11.01.2019, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» № РОСС RU.31389.04ИБС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.04.2019 по 08.04.2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Червоноокый А.Д.

Галстян А.Г.



По данному сертификату
отгружена продукция



НСОПБ

в количестве
по накладной №
от

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

КОПИЯ
ВЕРНА

17.07.2020

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00077
(идентификатор сертификата на соответствие)

005135

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	«Конструкции строительные методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»	Предел огнестойкости конструкции заделки деформационного (конструкционного) шва: - при глубине шва не менее 100 мм составляет 180 минут (EI 180);
ГОСТ 30247.1-94	«Конструкции строительные методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».	- при глубине шва не менее 150 мм составляет 240 минут (EI 240).



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Червоноокий А.Д.

Галстян А.Г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Огнеза»

127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское д.316, помещение 6 комната 1
ИНН 7734657410 КПП 771501001 ОГРН 92450604 ОГРН 1117746406208
+7 (499) 799-71-69, info@ogneza.com, www.ogneza.com

Паспорт № 364
Акриловый противопожарный герметик
«ОГНЕЗА – ВГ»
(белый)
ТУ 20.30.22-025-92450604-2019

Номер партии: 364
Дата изготовления: 20.05.2020

Дата выдачи паспорта: 20.05.2020
Масса партии: 310 мл x 572 шт.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактический результат	Метод испытаний
1	Внешний вид и цвет герметика	Однородная пастообразная масса белого цвета. Оттенок не нормируется	Однородная пастообразная масса белого цвета.	ТУ 20.30.22-025-92450604-2019 п. 4.3
2	Внешний вид и цвет пленки покрытия	После высыхания герметик должен образовывать пленку с однородной матовой поверхностью	Однородная матовая поверхность	ГОСТ 29319
3	Вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре $(20 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, mPas, в пределах	100000 – 650000	115700	ГОСТ 25271
4	Плотность при температуре $(20 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, г/см ³ , в пределах	1,0 – 1,30	1,15	ГОСТ 31992.1
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	65,0 – 75,0	67,5	ГОСТ 31939
6	Эластичность, %, не менее	200	Соотв.	ТУ 20.30.22-025-92450604-2019 п. 4.10 ГОСТ 19007
7	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(75 \pm 5) \%$, ч, не менее	200	Соотв.	ГОСТ 19007



Заключение ОТК: Акриловый противопожарный герметик «ОГНЕЗА – ВГ» соответствует требованиям ТУ 20.30.22-025-92450604-2019.
Гарантийный срок хранения «ОГНЕЗА-ВГ» - 12 мес. со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.

Начальник лаборатории

Контролер ОТК

